EUROPEAN COMMISSION
Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Numer powiadomienia : 2026/0503/DE (Germany)

Przyłączanie i eksploatacja instalacji odbiorczych w sieci niskiego napięcia – techniczne zasady podłączenia do sieci niskiego napięcia (TAR Niederspannung); poprawka A1

Data otrzymania : 15/09/2026
Koniec zawieszenia : 16/12/2026
Poufność : Tak

Message

Wiadomość 001

Informacja od Komisji - TRIS/(2026) 2583

dyrektywa (UE) 2015/1535

Powiadomienie: 2026/0503/DE

Powiadomienie o projekcie tekstu przez państwo członkowskie

Notification – Notification – Notifzierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéseket - Non fa decorrere la mora - Atidėjimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħx il-perijodi ta’ dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20262583.PL

1. MSG 001 IND 2026 0503 DE PL 15-09-2026 DE NOTIF

2. Germany

3A. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Referat EB3

3B. Bundesministerium für Wirtschaft und Energie – Referat IIIC4

4. 2026/0503/DE - N20E - Energia elektryczna

5. Przyłączanie i eksploatacja instalacji odbiorczych w sieci niskiego napięcia – techniczne zasady podłączenia do sieci niskiego napięcia (TAR Niederspannung); poprawka A1

6. Wymagania techniczne dotyczące przyłączania i eksploatacji instalacji odbiorczych w sieci niskiego napięcia (energia elektryczna)

7.

8. Niniejsza zasada stosowania VDE podsumowuje wymagania techniczne, które muszą być przestrzegane podczas planowania, budowy, przyłączania i eksploatacji instalacji odbiorczych w sieci niskiego napięcia operatora sieci, a także w zamkniętych systemach dystrybucyjnych zgodnie z art. 110 ustawy o branży energetycznej (Energiewirtschaftsgesetz, EnWG). Ma ona zastosowanie do nowych instalacji końcowych, a w połączeniu z VDE-AR-N 4105 — przyłączanie i eksploatacja instalacji wytwórczych w sieci niskiego napięcia (TCR EZA LV) — również do instalacji wytwórczych. Poprawka A1 obejmuje uzupełnienia dotyczące linii antenowej biegnącej od szafki licznikowej oraz cyfrowego przygotowania szafek licznikowych, co ułatwia wdrażanie inteligentnych systemów pomiarowych.

9. Nowelizacja ustawy o eksploatacji punktów pomiarowych (Messstellenbetriebsgesetz, MsbG 2025) zaostrza wymagania dotyczące wdrażania systemów kontroli i systemów pomiarowych. To zaostrzenie sprawia, że zmiany wprowadzane obecnie w przepisach technicznych dotyczących połączeń niskiego napięcia (TAR NS) są konieczne, umożliwiając operatorom systemów dystrybucyjnych i operatorom punktów pomiarowych wywiązanie się z ustawowych obowiązków w zakresie wdrażania.

9a. Środek ten jest odpowiedni do osiągnięcia przewidzianego celu: W przypadku nowych instalacji oraz istotnych modyfikacji istniejących systemów zmniejsza to nakład pracy ręcznej wymagany w miejscu montażu licznika i przyspiesza instalację inteligentnych systemów pomiarowych.

9b. Środek ten jest konieczny: Jedynie zmienione i lepiej zdefiniowane wymagania w TAR NS umożliwią operatorom systemów dystrybucyjnych i operatorom punktów pomiarowych wywiązanie się z ustawowych obowiązków w zakresie wdrażania.

9c. Środek ten nie nakłada nadmiernego obciążenia w stosunku do realizowanego celu: Pomyślne wdrożenie inteligentnych liczników stanowi kluczowy element transformacji energetycznej, która leży w nadrzędnym interesie publicznym. Zmienione i lepiej zdefiniowane wymagania w TAR NS ułatwią pracę operatorom systemów dystrybucyjnych i operatorom punktów pomiarowych. W ten sposób przyczynią się do tego, by wdrożenie tych rozwiązań, a tym samym transformacja energetyczna, zakończyły się sukcesem.

10. Odniesienie do tekstów podstawowych: Teksty podstawowe zostały przekazane w ramach wcześniejszego powiadomienia:
2025/0536/DE

11. Nie

12.

13. Tak
Copyright Protection
TAR NS są opracowywane przez Niemieckie Stowarzyszenie Technologii Elektrycznych, Elektronicznych i Informacyjnych (VDE) w ramach samoregulacji technicznej. Zgłoszone zasady podlegają prawu autorskiemu wnioskodawcy.

14. Nie

15. Nie

16.
Aspekty TBT: Nie

Aspekty SPS: Nie

****

Komisja Europejska
Punkt kontaktowy Dyrektywa (UE) 2015/1535
e-mail: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu