

Návrh

Nařízení salcburské zemské vlády ze dne , kterým se mění nařízení, kterým se přijímají pokyny pro stavební úpravy a vybavení zdravotnických zařízení

Na základě § 7 odst. 6 salcburského zákona o zdravotnických zařízeních z roku 2000, Zemský věstník zákonů (Zemsk. věst.) č. 24, v platném znění, se stanoví, že:

Nařízení vlády salcburské zemské vlády, kterým se přijímají pokyny pro stavební úpravy a vybavení zdravotnických zařízení, Zemský věstník zákonů č. 40/2005, ve znění nařízení zveřejněného v Zemské zemské zákonů č. 14/2011, se mění takto:

1. Nařízení je označeno krátkým názvem „nařízení o výstavbě zdravotnických zařízení“.
2. Obsah se mění takto:
 - 2.1. Řádek týkající se ustanovení § 6 zní:
„§ 6 – Hygienická zařízení“
 - 2.2. Řádky týkající se ustanovení § 15 až § 17 mají toto znění:
„§ 15. Rozsah působnosti
§ 16 Oznámení o oznamovacím postupu
§ 17 Nabytí účinnosti a přechodná ustanovení“
3. V § 2 se provádějí tyto změny:
 - 3.1. V odstavci 2 se zrušuje předposlední a poslední věta.
 - 3.2. V odstavci 4 body 3 a 4 dostávají toto znění:
„3. přijímací nebo čekací prostor;
4. samostatné toalety pro muže a ženy (§ 6) určené pacientům kromě toalet nezbytných pro personál;“
 - 3.3. Za odstavec 4 se doplňuje nový odstavec, který zní:
„(5) Od jednotlivých místností uvedených v odstavcích 2 a 4 lze upustit, pokud nejsou z důvodu povahy nebo nabídky služeb zdravotnického zařízení nezbytné Kombinace jednotlivých místností je možná, pokud není ohrožena jejich funkce a nezbytná hygiena a pokud tomu nebrání předpisy na ochranu zaměstnanců.“
4. V § 3 se provádějí tyto změny:
 - 4.1. Odstavec 1 zní následovně:

(1) Pokoje pro pacienty musí mít následující minimální podlahovou plochu na lůžko:	
v jednolůžkových pokojích	10,0 m ²
v dvoulůžkových pokojích	7,5 m ²
v pokojích se třemi nebo více lůžky	7,0 m ²

V pokojích pro pacienty, vyšetřovnách, ošetrovnách a laboratořích se požadovaná výška místnosti a požadovaný vzduchový prostor na osobu řídí příslušnými platnými předpisy na ochranu zaměstnanců, přičemž při použití § 23 a § 24 nařízení o pracovištích, Spolk. věst. II č. 368/1998, ve znění nařízení

zveřejněného ve Spolk. věst. II č. 309/2017, se normy platné pro zaměstnance použijí přiměřeně také na pacienty.“

4.2. V odstavci 2 se doplňuje toto: „Zejména v pokojích pro pacienty, v laboratořích a v místnostech pro přípravu léků musí být okna, která lze otevřít, vybavena sítěmi proti hmyzu.“

5. § 6 zní:

„Hygienická zařízení

§ 6

(1) Kromě toalet určených pro pacienty musí být v nemocničních zařízeních dostatečný počet samostatných toalet pro návštěvníky a zaměstnance.

(2) Všechny toalety určené pro pacienty a ostatní hygienická zařízení musí mít dveře otevíratelné ven nebo co nejtěsněji uzavíratelné posuvné dveře, které lze snadno otevřít zvenku pomocí jednoduchého prostředku, a musí být vybaveny snadno přístupným ovládacím zařízením systému obrazového a zvukového volání. Toalety v pokojích pro pacienty musí být vybaveny tak, aby byly přístupné pro vozíčkáře.

(3) S výjimkou samostatných ambulancí musí být na každém podlaží k dispozici alespoň jedny toalety přizpůsobené pro vozíčkáře, které je přímo přístupné z chodby a odpovídá nejnovějšímu stavu techniky. Tyto toalety musí být vybaveny přídavným splachováním na stěně, které lze ovládat loktem, a umyvadlem přizpůsobeným pro vozíčkáře. V samostatných ambulancích musí být k dispozici alespoň jedny takové toalety přizpůsobené pro vozíčkáře.

(4) Všechny toalety musí být vybaveny umyvadlem. Toalety, které nejsou v bezprostřední blízkosti pokoje pro pacienty, musí mít oddělené předsíňky pro ženy a muže, v nichž se nachází umyvadlo; výjimkou jsou toalety pro vozíčkáře a toalety určené pouze pro jednu osobu. Umyvadla musí být bez přepadového otvoru; vhodnými opatřeními (např. přepadové potrubí) musí být zajištěno, aby nedocházelo k přetečení. Toalety musí být odvětrávány přímo nebo prostřednictvím ventilačního zařízení do venkovního prostoru. V případě potřeby musí být okna vybavena zástěnou.“

6. V § 8 se provádějí tyto změny:

6.1. Ustanovení odstavce 2 zní:

„(2) Všechny dveře do vyšetřoven, ošetřoven a ordinací, jakož i dveře do pokojů pro pacienty musí mít při přesunu lůžek světlou šířku nejméně 120 cm. Všechny ostatní dveře musí mít světlou šířku nejméně 90 cm; tato světla šířka může být snížena na 80 cm, pokud je to z organizačních důvodů a z důvodu požadavků pacientů odůvodněné. Chodby musí mít při přesunu lůžek světlou šířku nejméně 225 cm. V chodbách, kde se nepřesouvají lůžka, musí být světla šířka nejméně 1,80 m; tato šířka chodby může být zkrácena z 1,80 m na 1,50 m, pokud je to z organizačních důvodů a z důvodu požadavků pacientů odůvodněné.“

6.2. Odstavec 3 se zrušuje.

7. § 9 odst. 3 zní:

„(3) Zvuková izolace musí ve všech místnostech odpovídat stavu techniky.“

8. § 12 odst. 3 zní takto:

„(3) Budovy, ve kterých je provozováno zdravotnické zařízení, musí být vybaveny zařízením na ochranu před bleskem.“

9. § 15 zní:

Působnost

§ 15

Ustanovení tohoto nařízení se vztahují na povolení výstavby a provozu a na povolení podstatných prostorových změn zdravotnického zařízení podle § 5 odst. 2 resp. § 14 odst. 2 salcburského zákona o zdravotnických zařízeních z roku 2000. Při udělování povolení k podstatné prostorové změně zdravotnického zařízení, které již existovalo v době nabytí účinnosti nařízení zveřejněného ve Zemsk. věst. č. /2025, lze v jednotlivých případech na žádost právního subjektu povolit odchylky od ustanovení nařízení, pokud při dodržení všech nezbytných předpisů neexistují žádné hygienické ani bezpečnostní výhrady a dodržení ustanovení nařízení by vedlo k nepřiměřeně vysokým ekonomickým nákladům (např. protože dodržení předpisů by vyžadovalo nákladné změny stávající stavební konstrukce). Pokud se změna týká nové výstavby budovy nebo podstatných částí budovy, lze povolit pouze takové odchylky, které vyplývají z dané polohy stavby nebo z jejího začlenění do stávající zástavby.“

10. V § 16 se dosavadní text označuje jako odstavec „(1)“ a přidává se tento text:

„(2) Nařízení zveřejněné v Zemsk. věst. č...../2025 bylo oznámeno v souladu s ustanoveními směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/1535 ze dne 9. září 2015 o informačním postupu v oblasti technických předpisů a předpisů pro služby informační společnosti pod číslem.....“

12. § 17 se nahrazuje tímto:

„Nabytí účinnosti a přechodná ustanovení

§ 17

(1) Nařízení zveřejněné v Zemsk. věst. č. 40/2005 nabývá účinnosti třetím dnem následujícím po dni jeho zveřejnění.

(2) Současně se zrušuje nařízení salcburské zemské vlády ze dne 7. května 1998, Zemsk. věst. č. 57, kterým se vydávají směrnice pro stavební úpravy a vybavení zdravotnických zařízení.

(3) (3) § 2 odst. 2, 2a a 4, § 3 odst. 1 až 4 a 6, § 4, § 5 odst. 1 a 3, § 6 odst. 2 a 3, § 7, § 8, 9 odst. 1, 11 odst. 2, 12 odst. 1 a 2, 13 odst. 2 a 14 ve znění nařízení zveřejněného v Zemsk. věst. č. 14/2011 nabývají účinnosti dnem 1. března 2011. Současně se zrušuje § 12 odst. 4.

(4) § 2 odst. 2, 4 a 5, § 3 odst. 1 a 2, 6, § 8 odst. 2, § 9 odst. 3, § 12 odst. 3, § 14a a § 16 odst. 2 ve znění nařízení /2025 nabývají účinnosti dnem následujícím po zveřejnění tohoto nařízení. Současně se zrušují § 8 odst. 3 a § 15 odst. 3 a 4. Změněná ustanovení se použijí na všechna řízení, která jsou při nabytí účinnosti již zavedena nebo která budou zavedena po nabytí účinnosti.“