

232

ROZPORZĄDZENIE

z dnia 4 lipca 2023 r.

zmieniające rozporządzenie nr 23/2008 w sprawie wymagań technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, zmienione rozporządzeniem nr 268/2011.

Zgodnie z § 24 ust. 3 ustawy nr 133/1985 o ochronie przeciwpożarowej, zmienionej ustawą nr 186/2006, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych określa, co następuje:

Artykuł I

W rozporządzeniu nr 23/2008 w sprawie wymagań technicznych dotyczących ochrony przeciwpożarowej budynków, zmienionym rozporządzeniem nr 268/2011, wprowadza się następujące zmiany:

1. § 1 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„(2) Niniejsze rozporządzenie zostało zgłoszone zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

2. § 18 ust. 2 zostaje uchylony.

Ustępy 3–6 otrzymują oznaczenie 2–5.

3. § 23, w tym tytuł i przypisy 9 i 10, otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 23**Budynek lub jego część przeznaczony do działalności szkoły, placówki szkolnej lub świadczenia opieki przedszkolnej**

(1) Przy projektowaniu budynku lub jego części przeznaczonego do działalności szkoły, placówki szkolnej lub świadczenia regularnej, długoterminowej i powtarzalnej opieki nad dziećmi przed rozpoczęciem ich obowiązkowej nauki szkolnej⁹⁾ stosuje się czeską normę techniczną, o której mowa w części 1 pkt 1 załącznika 1 do rozporządzenia, o ile poniżej nie określono inaczej.

(2) Każda sala przedszkolna musi stanowić oddzielną strefę pożarową.

(3) Sala przedszkolna nie może znajdować się na piętrze wyższym niż druga kondygnacja lub na kondygnacji podziemnej, chyba że wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na otwarte powietrze.

(4) W budynku przedszkola, szkoły podstawowej, szkoły podstawowej lub średniej przeznaczonej dla uczniów lub dzieci z niepełnosprawnościami oraz w budynku, w którym znajdują się pomieszczenia przeznaczone do świadczenia usług opieki nad dziećmi w grupie dzieci, na drodze ewakuacyjnej nie mogą być używane drzwi wahadłowe lub obrotowe.

(5) Budynek placówki szkolnej przeznaczony na zakwaterowanie¹⁰⁾ lub lokal przeznaczony na zakwaterowanie w budynku placówki szkolnej musi spełniać warunki określone w § 17 i 17a.

⁹⁾ Na przykład ustawa nr 561/2004 o przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich, wyższych zawodowych i innych (ustawa o edukacji), z późniejszymi zmianami, ustawa nr 247/2014 o świadczeniu usług opieki nad dziećmi w grupie dzieci oraz zmieniająca ustawy pokrewne, z późniejszymi zmianami, ustawa nr 455/1991 o handlu, z późniejszymi zmianami.

¹⁰⁾ Ustawa nr 561/2004 o przedszkolach, szkołach podstawowych, średnich, wyższych zawodowych i innych (ustawa o edukacji), z późniejszymi zmianami.'

4. Po § 23 dodaje się § 23a wraz z tytułem, w brzmieniu:

„§ 23a**Wymogi ochrony przeciwpożarowej do zastosowania w pomieszczeniach, w których usługa opieki nad dziećmi jest świadczona dla grupy dzieci**

(1) W pomieszczeniach, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci, z wyjątkiem urządzeń sanitarnych, połączona niezabezpieczona droga ewakuacyjna musi być wyposażona w autonomiczny system wykrywania i sygnalizacji lub równie skuteczny sprzęt.

(2) Pomieszczenia, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci muszą być wyposażone w co najmniej jedną przenośną gaśnicę o skuteczności gaśniczej co najmniej 21A.

(3) Pomieszczenia, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci muszą stanowić oddzielną strefę pożarową lub być oddzielone od innych

pomieszczeń budynku przegrodą pożarową o odporności ogniowej co najmniej 30 minut. W pomieszczeniach, o których mowa w zdaniu pierwszym może być świadczona tylko jedna usługa opieki nad dziećmi w grupie dzieci.

(4) W strefie pożarowej może być świadczona jedna lub więcej usług opieki nad dziećmi w grupie dzieci, pod warunkiem że całkowita liczebność grupy nie przekracza 12 dzieci.

(5) Pomieszczenia, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci nie mogą znajdować się na piętrze wyższym niż druga kondygnacja lub na kondygnacji podziemnej, chyba że wyjście ewakuacyjne prowadzi bezpośrednio na otwarte powietrze.

(6) Z pomieszczeń, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie liczącej ponad 12 dzieci muszą prowadzić co najmniej dwie drogi ewakuacyjne.

(7) Niezabezpieczona droga ewakuacyjna z pomieszczeń, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci musi być zgodna z wartością graniczną, która wynosi:

- a) 25 m w przypadku pomieszczeń z jedną drogą ewakuacyjną;
- b) 40 m w przypadku pomieszczeń z wieloma drogami ewakuacyjnymi.

(8) W pomieszczeniach, w których opieka nad dziećmi jest świadczona w grupie dzieci:

- a) do wykończenia powierzchni sufitu i sufitu podwieszanego muszą być stosowane wyroby budowlane klasy reakcji ogniowej co najmniej B-s1-d0;
- b) do wykończenia powierzchni ścian muszą być stosowane wyroby budowlane klasy reakcji ogniowej co najmniej D-s1-d0; oraz
- c) wykładziny podłogowe muszą spełniać klasę reakcji

na ognień co najmniej C_{FL}-s1.

(9) Ustępy 3–8 nie mają zastosowania w przypadku, gdy w budynku świadczona jest co najmniej jedna usługa opieki nad dziećmi w grupie liczącej łącznie nie więcej niż 6 dzieci.”.

Artykuł II

Przepisy przejściowe

W przypadku budynku lub jego części przeznaczonej na działalność szkoły, placówki szkolnej lub opieki przedszkolnej rozpoczętej przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodność z wymaganiami technicznymi w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków ocenia się zgodnie z rozporządzeniem nr 23/2008, zmienionym przed datą wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Pozostaje to bez uszczerbku dla wymogów dotyczących użytkowania budynków zgodnie z § 23a rozporządzenia nr 23/2008, zmienionego z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

Artykuł III

Niniejsze rozporządzenie zostało zgłoszone zgodnie z dyrektywą (UE) 2015/1535 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9 września 2015 r. ustanawiającą procedurę udzielania informacji w dziedzinie przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego.

Artykuł IV

Data wejścia w życie

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2023 r., z wyjątkiem postanowień art. I pkt 4, które wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Minister:

Mgr. Bc. **Rakušan** podpis własnoręczny