



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numărul notificării : 2021/0430/B (Belgium)

Proiect de decret regal de modificare a Decretului regal din 7 iulie 1994 de stabilire a normelor de bază pentru prevenirea incendiilor și a exploziilor pe care trebuie să le respecte noile clădiri

Data primirii : 07/07/2021

Terminarea perioadei de status quo : 08/10/2021 (closed)

Message

Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2021) 02564

Directiva (UE) 2015/1535

Traducerea mesajului 001

Notificare: 2021/0430/B

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidējimai nepradedami - Nem nyitja meg a késések - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 202102564.RO)

1. MSG 002 IND 2021 0430 B RO 07-07-2021 B NOTIF

2. B

3A. FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie

Algemene Directie Kwaliteit en Veiligheid - Dienst Normalisatie en Competitiviteit - BELNotif

NG III - 2de verdieping

Koning Albert II-laan, 16

B - 1000 Brussel

Tel: 02/277.53.36

belspoc@economie.fgov.be

3B. FOD Binnenlandse Zaken - Algemene Directie Civiele Veiligheid

Brandpreventie

Leuvenseweg 1

1000 Brussel

De heer Jan Laarmans

Tel: 00 32 2 488 51 72

4. 2021/0430/B - B00

5. Proiect de decret regal de modificare a Decretului regal din 7 iulie 1994 de stabilire a normelor de bază pentru prevenirea incendiilor și a exploziilor pe care trebuie să le respecte noile clădiri

6. Proiectul de decret regal conține mai multe adaptări ale reglementărilor privind protecția împotriva incendiilor a



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

clădirilor care urmează să fie construite, inclusiv adaptarea extinsă a reglementărilor privind parcurile, camerele cuptoarelor și comportamentul la foc al fațadelor.

7. -

8. Decretul vizează adaptarea cerințelor Decretului regal din 7 iulie 1994 de stabilire a normelor de bază de prevenire a incendiilor și a exploziilor pe care trebuie să le respecte clădirile noi. Prezentele norme reglementează protecția împotriva incendiilor a clădirilor noi care urmează să fie construite și extinderea clădirilor existente.

Proiectul conține o adaptare extensivă a cerințelor privind siguranța la incendiu a parcarilor și comportamentul la foc al fațadelor.

În reglementările Decretului regal din 7 iulie 1994, au fost incluse în mod explicit standardele de protecție împotriva incendiilor pentru camerele cuptoarelor, spațiile de depozitare a combustibilului și coșurile de fum.

De asemenea, există modificări ale reglementărilor pentru ascensoare, uși antifoc, acoperișuri, terase din lemn, distanța dintre fațade, tavane suspendate, duplexuri și placaje, scări interioare, calea spre o ieșire, calea de evacuare la nivelul de evacuare, distanța dintre scări, spațiile tehnice și echipamentele de stingere a incendiilor.

Celelalte articole conțin diferite adaptări și modificări care îmbunătățesc și clarifică cerințele existente în materie de protecție împotriva incendiilor pentru noile clădiri care urmează să fie stabilite.

9. Modificările aduse Decretului regal din 7 iulie 1994 vizează, printre altele:

- limitarea propagării focului prin intermediul fațadei;
- modificarea riscurilor de incendii ale vehiculelor în parcurile subterane;
- acceptarea ascensoarelor fără camere ale mașinilor în conformitate cu Directiva privind ascensoarele europene;
- aplicarea clasificărilor europene pentru ușile rezistente la foc;
- oferirea posibilității de a utiliza rapoarte de clasificare sau aprobări tehnice pentru a demonstra comportamentul la foc al întregii structuri a acoperișului;
- asigurarea unui nivel echivalent de siguranță pentru terasele din lemn amplasate pe acoperișuri;
- limitarea rapoartelor de incendiu de la o fațadă la alta;
- clarificarea normelor aplicabile ecranelor verticale care separă plafonul redus în volume diferite;
- utilizarea ușilor cu închidere automată în caz de incendiu;
- relaxarea normelor privind duplexurile și placajele pentru apartamente mai mici;
- permiterea clădirilor de dimensiuni medii să includă ca dovadă de rezistență la incendiu un lift și o scară interioară ca un ansamblu;
- clarificarea faptului că o conexiune la un alt compartiment nu este o ieșire;
- limitarea normelor mai stricte la drumurile de evacuare care leagă scările de drumurile publice;
- eliminarea distanței minime dintre căile de acces la casele scărilor;
- ridicarea cerinței de a asigura un hol rezistent la foc („sas”) pentru compartimentele tehnice mai mici;
- acordarea către pompieri a unor puteri mai mari pentru a stabili cerințele privind echipamentele de stingere a incendiilor.

10. Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2016/189/B

11. Nu

12. -

13. Nu

14. Nu



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

15. -

16. Aspecte TBT

NU – proiectul nu are un impact major asupra comerțului internațional.

Aspecte SPS

Nu – proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară

Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu