



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Numărul notificării : 2019/0309/HU (Hungary)

**Proiect de decret al ministrului agriculturii de modificare a Decretului nr. 53/2017 din 18 octombrie 2017 privind condițiile de funcționare a instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 140 MW, dar mai mică de 50 MW și privind valorile-limită ale poluanților atmosferici emiși de acestea**

Data primirii : 26/06/2019

Terminarea perioadei de status quo : 27/09/2019 (closed)

**Message**

Mesaj 002

Comunicarea Comisiei - TRIS/(2019) 01746

Directiva (UE) 2015/1535

Traducerea mesajului 001

Notificare: 2019/0309/HU

No abre el plazo - Nezhajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéket - Ma' jiftaħx il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorenia - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He ce предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901746.RO)

1. MSG 002 IND 2019 0309 HU RO 26-06-2019 HU NOTIF

2. HU

3A. Igazságügyi Minisztérium

EU Jogi Megfelelésvizsgáló Főosztály

Műszaki Notifikációs Központ

Budapest

Kossuth tér 2-4.

H-1055

Tel. : (36-1)795-5733,

E-mail: technicalnotification@im.gov.hu

3B. Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztály

Környezetügyi és Természeti-erőforrás Szabályozási Osztály

Budapest, V., Apáczai Csere János utca 9.

H-1052

4. 2019/0309/HU - B30



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

5. Proiect de decret al ministrului agriculturii de modificare a Decretului nr. 53/2017 din 18 octombrie 2017 privind condițiile de funcționare a instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 140 MW, dar mai mică de 50 MW și privind valorile-limită ale poluanților atmosferici emiși de acestea

6. Valorile limitelor de emisii de CO și NOX pentru cazanele pe bază de biomasă; Valorile limitelor de emisii de NOX pentru motoarele diesel staționare; norme aplicabile motoarelor staționare care funcționează mai puțin de 50 de ore pe an

7. -

8. Modificări planificate ale proiectului de Decret al ministrului agriculturii de modificare a Decretului nr. 53/2017 din 18 octombrie 2017 privind condițiile de funcționare a instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală totală mai mare sau egală cu 140 MW, dar mai mică de 50 W și privind valorile-limită ale poluanților atmosferici emiși de acestea (denumit în continuare „Ktr”) pot fi grupate în patru elemente principale de reglementare:

1. Valorile-limită ale emisiilor de CO și NOX pentru cazanele pe bază de biomasă

În ceea ce privește poluanții de monoxid de carbon, Directiva MCP impune doar obligații de măsurare și nu definește valorile-limită ale emisiilor. Prin urmare, valorile-limită ale emisiilor de monoxid de carbon în Ktr sunt valori adoptate în conformitate cu competența statului membru și preluate din legislația națională anterioară, a cărei transpunere este modificată în ceea ce privește instalațiile pe bază de biomasă de peste 1 MW (până la 375 mg/m<sup>3</sup> în loc de 1 500 mg/m<sup>3</sup>), pentru a menține nivelurile de emisie realizate anterior.

Este necesară o clarificare a caracterului tehnic în ceea ce privește valorile-limită ale emisiei de NOX ale cazanelor cu biomasă lichidă, deoarece valorile-limită preluate din legislația anterioară, mai stricte decât Directiva MCP, nu au fost transformate în conținut standardizat de O<sub>2</sub>, definit prin Directiva MCP.

2. Valorile-limită ale emisiilor de NOX pentru motoarele diesel staționare

În mai multe puncte, Ktr a transpus valorile-limită în conformitate cu Directiva MCP înlocuind astfel valorile mai stricte definite în legislația anterioară; prin urmare, aceste valori trebuie modificate pentru a menține nivelurile de emisii realizate anterior.

3. Norme aplicabile motoarelor staționare care funcționează mai puțin de 50 de ore pe an

Prin modificarea planificată, va fi reintrodusă derogarea prevăzută de legislația anterioară aplicabilă motoarelor staționare mai mari de 1 MW, ceea ce înseamnă că cerințele privind emisiile și măsurătorile nu se aplică motoarelor staționare care funcționează mai puțin de 50 de ore pe an. Chiar și Directiva MCP permite astfel de derogări.

4. Derogări anterioare aplicabile anumitor instalații speciale

Având în vedere natura specifică a motoarelor pe bază de gaz utilizate în sistemul de transport și depozitare a gazelor naturale din Ungaria, precum și conținutul ridicat de etan din gazul natural din Ungaria, se recomandă menținerea oricăror derogări care oferă o opțiune de aplicare a valorilor-limită de emisie prin investiții rentabile în grupul de instalații afectate.

9. Modificarea are drept scop clarificarea anumitor dispoziții din Ktr pe baza experienței dobândite din aplicarea legii, precum și alinierea anumitor cerințe aplicabile emisiilor de anumite tipuri de instalații de ardere cu valori-limită stabilite în legislația anterioară.

Prin elaborarea proiectului Ktr, obiectivul legislativ principal a fost asigurarea transpunerii Directivei MCP, păstrând, totodată, nivelurile de protecție a mediului obținute anterior, ceea ce înseamnă că în perioada de tranziție anterioară introducerii noilor cerințe, în temeiul Directivei MCP, în 2025 și 2030, valorile preluate din legislația sectorială anterioară rămân, de asemenea, valabile pentru instalațiile existente. Cu toate acestea, noile cerințe au avut efecte imediate pentru noile instalații puse în funcțiune după 20 decembrie 2018, definite în conformitate cu Directiva MCP pentru instalațiile cu putere mai mare de 1 MW, în timp ce au fost introduse valori-limită de emisie mai stricte chiar și pentru instalațiile mai mici de 1 MW, reglementate de statele membre. Pentru a aplica pe deplin intenția inițială a legiuitorului, anumite dispoziții ale legislației trebuie să fie clarificate și corectate, pe baza experienței dobândite din aplicarea legii în perioada scursă de la intrarea în vigoare a actului normativ.

10. Trimitere (trimiteri) la textul (textele) de bază: Decretul nr. 53/2017 al ministrului agriculturii din 18 decembrie 2017 privind condițiile de funcționare a instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de



## EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs  
Single Market Enforcement  
Notification of Regulatory Barriers

140 MW, dar mai mică de 50 MW, și privind valorile-limită în cazul poluanților atmosferici emiși de acestea (2017/186/HU)  
Legea LIII din 1995 privind normele generale de protecție a mediului  
Decretul guvernamental nr. 306/2010 din 23 decembrie 2010 privind protecția aerului  
Decretul nr. 6/2011 al ministrului dezvoltării rurale din 14 ianuarie 2011 privind normele referitoare la emisii și încercarea, inspecția și evaluarea surselor staționare de poluare  
Decretul nr. 110/2013 al ministrului pentru dezvoltare rurală din 4 decembrie 2013 privind condițiile de funcționare a instalațiilor de ardere cu o putere termică nominală totală egală sau mai mare de 50 MW și privind valorile-limită în cazul poluanților atmosferici emiși de acestea  
Decretul nr. 53/2014 al ministrului dezvoltării naționale din 13 decembrie 2014 privind conținutul de sulf al anumitor combustibili  
Textele de bază au fost transmise în cadrul unei notificări anterioare: 2017/186/HU

11. Nu

12. -

13. Nu

14. Nu

15. -

16. Aspect BTC

Nu – proiectul nu este un regulament tehnic și nici o procedură de evaluare a conformității.

Aspect SPS

Nu – proiectul nu este o măsură sanitară sau fitosanitară.

\*\*\*\*\*

Comisiei Europene

Punct de contact pentru Directiva (UE) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

email: [grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu](mailto:grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu)