

RÍOCHT NA BEILGE

SEIRBHÍSÍ POIBLÍ CÓNAIDHME (FPC) NA BEILGE

Dréacht-Fhóraithe Ríoga an (dáta) lena leagtar síos na bearta coiscthe dóiteáin agus pléasctha nach mór do charrchlóis a chomhlíonadh chun feithiclí leictreacha a pháirceáil.

PHILIPPE, Rí na mBeilgeach,

Fáilte chuig gach duine atá anseo anois, nó a bheidh ann ina dhiaidh seo.

Ag féachaint don Ghníomh an 30 Iúil 1979 maidir le dóiteán agus pléascadh a chosc agus árachas dlíteanais shibhialta éigeantach sna cásanna sin, Airteagal 2(§ 1) arna leasú sa Ghníomh an 22 Nollaig 2003;

Ag féachaint don tuairim ón Ard-Chomhairle um Shábháilteacht Dóiteáin agus Pléasctha an 21 Meán Fómhair 2023;

Ag féachaint do chur chun feidhme na bhfoirmiúlachtaí a fhorordaítear i dTreoir 2015/1535/CE ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, lena bhforáiltear do nós imeachta chun faisnéis a sholáthar i réimse na gcaighdeán teicniúil agus na rialachán teicniúil;

Ag féachaint don mheasúnú tionchair ar an reachtaíocht, a rinneadh i gcomhréir le hAirteagal 6 agus le hAirteagal 7 de Ghníomh 15 Nollaig 2013 maidir le forálacha éagsúla a bhaineann le simpliú riaracháin;

Ag féachaint don tuairim ón gCigire Airgeadais, arna heisiúint an ***** 2024;

Ag féachaint do chomhaontú ón Státrúnaí Buiséid an ***** 2024;

Ag féachaint don tuairim xxxxx/x ón gComhairle Stáit, arna heisiúint an ... (dáta);

Ar thogra ón Aire um Ghnóthaí Baile agus ar mholadh ó na hAirí a tionóladh sa Chomhairle,

Táimid tar éis cinneadh agus foraitnímid leis seo:

Caibidil 1. Raon feidhme agus Sainmhínithe

Airteagal 1. Rialaítear leis an bhForaithne seo sábháilteacht dóiteáin i ndáil le feithiclí leictreacha agus hibrideacha, dá ngairtear feithiclí leictreacha anseo feasta, agus bonneagair luchtaithe i gcarrchlóis nua agus i gcarrchlóis atá ann cheana.

Airteagal 2. Beidh feidhm ag an bhForaithne seo maidir le carrchlóis ina bhfuil 10 spás páirceála nó níos mó.

Airteagal 3. Chun críocha na Foraithne seo 1.

agus na nlarscríbhinní a ghabhann léi, beidh feidhm ag na sainmhínithe seo a leanas:

1. **Carrchlós:** foirgneamh nó cuid d'fhoirgneamh, le stóras amháin nó níos mó, chun feithiclí a pháirceáil ann.
2. **Feithicil leictreach (bóthair):** Aon fheithicil a chumhachtaítear le mótar leictreach a eastóscann leictreachas ó chóras stórála fuinnimh in-athluchtaithe, atá beartaithe go príomha lena húsáid ar bhóithre poiblí.
3. **Gaireas luchtaithe (le haghaidh feithicil leictreach):** Trealamh buannasctha nó tacar trealaimh na suiteála fosaithe a chomhlíonann na feidhmeanna atá beartaithe chun fuinneamh leictreach a aistriú idir feithicil leictreach agus an fhoinsé leictreach.
4. **An duine atá freagrach:** an duine a rialaíonn rochtain ar an gcarrchlós agus a úsáid laethúil, i.e. an t-úinéir, an bainisteoir nó an t-oibreoir.

Roimh thógáil an charrchlóis agus lena linn, is é an t-údarás conarthach a dhéanann ról an duine fhreagraigh.

5. **Duine údaráithe:** duine nó eagraíocht, arna ainmniú nó arna hainmniú ag an duine freagrach chun cúraimí áirithe a dhéanamh, a bhfuil an t-eolas agus an inniúlacht is gá aige nó aici agus a bhfuil na hacmhainní is gá aige nó aici chun na cúraimí sin a dhéanamh.

I gcás cúraimí a bhfuil na scileanna iomchuí aige nó aici ina leith, féadfaidh an duine freagrach ról an duine údaráithe a chomhlíonadh.

6. **Anailís riosca:** is é sin an próiseas trínar féidir láithreach guaiseacha a shainaithint do gach cuspóir fíor-riachtanach, chomh maith leis an leibhéal riosca a bhaineann leis na guaiseacha sin. Is í an anailís sin is

bonn leis an measúnú ar riachtanais.

7. **AREI:** Forraithne Ríoga an 8 Meán Fómhair 2019 lena mbunaítear Leabhar 1 maidir le suiteálacha leictreacha ísealvoltais agus an-ísealvoltais, Leabhar 2 maidir le suiteálacha leictreacha ardvoltais, agus Leabhar 3 maidir le suiteálacha tarchurtha agus dáileacháin fuinnimh leictrigh.

Caibidil 2. Cuspóirí fíor-riachtanacha

Airteagal 4. Déanfar gach carrchlós a thógáil, a eagrú, a fheistiú, a chothabháil agus a oibriú sa chaoi go gcomhlíonfaidh sé na cuspóirí bunúsacha seo a leanas:

- 1° tá an carrchlós dódhíonach ó chodanna eile den fhoirgneamh, agus cuireann sé cobhsaíocht leordhóthanach ar fáil i gcás dóiteáin;
- 2° ní féidir leis an atmaisféar a bheith pléascach riamh;
- 3° cuirfear in iúl do na cónaitheoirí agus do na seirbhísí éigeandála go léir, a luaithe is féidir, gur tharla dóiteán nó staid ghuaiseach;
- 4° nach gcuireann teas agus deatach dóiteáin cónaitheoirí i mbaol ar feadh an ama is gá chun áit shábháilte a bhaint amach;
- 5° nach gcuireann teas agus deatach dóiteáin cosc ar an mbriogáid dóiteáin gníomhú go sábháilte;
- 6° tar éis an dóiteán a mhúchadh, is féidir an fheithicil leictreach a bhaint agus monatóireacht a dhéanamh uirthi gan an bhriogáid dóiteáin a úsáid an iomarca ó thaobh ama agus acmhainní de.

Caibidil 3. Anailís riosca agus measúnú ar riachtanais

Airteagal 5. Déanfaidh an duine freagrach anailís riosca agus measúnú ar na riachtanais.

Féadfaidh an duine freagrach duine údaraithe a cheapadh chun an cúram sin a chur i gcrích.

Airteagal 6. Déanfar an anailís riosca agus an measúnú ar riachtanais i gcomhréir le dea-chleachtas i ndáil leis sin.

Airteagal 7. San anailís riosca agus sa mheasúnú ar riachtanais, scrúdófar gach ceann de na cuspóirí fíor-riachtanacha a leagtar amach in Airteagal 4, agus tabharfar freagraí soiléire lena áirithiú go gcomhlíonfar na cuspóirí fíor-riachtanacha.

Airteagal 8. Déanfar an anailís riosca agus an measúnú ar riachtanais arís i gcás aon athrú a d'fhéadfadh difear a dhéanamh do na cuspóirí fíor-riachtanacha.

Airteagal 9. Déanfaidh an duine freagrach plean gníomhaíochta a tharraingt suas nó socróidh sé go dtarraingeofar plean gníomhaíochta suas, agus áiritheoidh sé go gcuirfear chun feidhme é.

Airteagal 10. Leagfar amach sa phlean gníomhaíochta na bearta a bheidh le cur chun feidhme san anailís riosca agus sa mheasúnú ar riachtanais, chomh maith leis an tráthchlár agus an leibhéal inniúlachta is gá chun gach ceann de na bearta sin a chur chun feidhme.

Caibidil 4. Suiteáil leictreach

Airteagal 11. Comhlíonfaidh suiteáil leictreach an bhonneagair luchtaithe d'fheithiclí leictreacha Leabhar 1. 'Suiteálacha ísealvoltais agus an-ísealvoltais' de chuid AREI.

Caibidil 5. Bainistiú agus úsáid faoi ghnáthdhálaí

Airteagal 12. Ní mór don duine atá freagrach a áirithiú, le linn oibriú an charrchlóis (agus le linn shaolré an fhoirgnimh), go leanfaidh an trealamh agus an eagraíocht de bheith ag comhlíonadh na gceanglas is infheidhme agus

na mbeart atá le cur chun feidhme mar a leagtar amach san anailís riosca agus sa mheasúnú ar riachtanais.

Airteagal 13. Cuirfidh an duine freagrach faisnéis shaincheaptha ar fáil do chónaitheoirí agus d'úsáideoirí trí threoracha, ar faisnéis í a bheidh leordhóthanach ó thaobh lín de agus in áiteanna ina mbeidh siad inléite go soiléir. Áireofar orthu sin nósanna imeachta a bheidh le leanúint i gcás dóiteáin.

Airteagal 14. Cuirfidh an duine freagrach na seirbhísí éigeandála ar an eolas agus comhoibreoidh sé leo.

Airteagal 15. Áiritheoidh an duine freagrach gur daoine údaráithe a dhéanfaidh fíoruithe rialta agus cothabháil rialta ar chórais cosanta dóiteáin.

Airteagal 16. Áiritheoidh an duine freagrach bainistíocht struchtúrtha agus phleanáilte na heagraíochta agus na n-acmhainní teicniúla araon agus déanfaidh sé an bhainistíocht sin a dhoiciméadú.

Caibidil 6. Ról na briogáide dóiteáin

Airteagal 17. Coimeádfaidh an duine freagrach na doiciméid seo a leanas ar fáil don bhriogáid dóiteáin:

- an anailís riosca;
- measúnú ar riachtanais;
- an plean gníomhaíochta;
- an doiciméadacht bainistíochta.

Féadfaidh an bhriogáid dóiteáin na doiciméid sin a iarraidh agus a fhíorú.

Ní hionann fíorú den sórt sin agus formheas na ndoiciméad sin agus ní shaorfaidh sé an duine freagrach óna dhliteanas nó óna dliteanas.

Airteagal 18. Murar déileáladh le gné áirithe nó

más léir gur déileáladh léi go neamhiomlán agus má mheasann an bhriogáid dóiteáin go bhfuil riosca tromchúiseach ann, féadfaidh an bhriogáid dóiteáin a cheangal ar an duine freagrach athbhreithniú a dhéanamh ar an anailís riosca, ar an measúnú ar riachtanais agus/nó ar an bplean gníomhaíochta laistigh de theorainn ama shonraithe.

Caibidil 7. Nósanna imeachta agus teorainneacha ama

Airteagal 19. Is é an duine freagrach a dhéanfaidh, nó a chuirfidh i gcrích, an anailís riosca tosaigh agus an measúnú ar na riachtanais dá dtagraítear in Airteagal 5 ar a dhéanaí:

- a) I gcás carrchlóis atá le bunú agus a gcuirtear an t-iarratas ar thógáil isteach ina leith ón 1 Eanáir 2026:
 - an tráth a chuirtear isteach an t-iarratas ar thógáil;
- b) I gcás carrchlóis atá le bunú nó atá ann cheana, ar cuireadh isteach an t-iarratas ar thógáil ina leith roimh an 1 Eanáir 2026:
 - b.1) I gcás ina gcuirfear tús leis an dearadh nó leis na hoibreacha chun gléasanna luchtúcháin d'fheithiclí leictreacha a shuiteáil nó a athsholáthar ón 1 Eanáir 2026:
 - roimh thús na n-oibreacha;
 - b.2) I gcás nach ndéanfar aon dearadh ná oibreacha chun gléasanna luchtúcháin d'fheithiclí leictreacha a shuiteáil nó a athsholáthar ón 1 Eanáir 2026:
 - 1° ón 1 Eanáir 2028 do charrchlóis a bhfuil achar níos mó ná 10 000 m² acu;
 - 2° ón 1 Eanáir 2030 do charrchlóis ina

bhfuil achar ar mó é ná 2 500 m²
agus/nó doimhneacht ar mó í ná 7 m;

3° ón 1 Eanáir 2032 i gcás carrchlóis a
bhfuil achar acu arb ionann é agus
2 500 m² nó ar lú ná sin é agus
doimhneacht acu arb ionann í agus
7 m nó ar lú ná sin í.

Caibidil 8. Forálacha críochnaitheacha

Airteagal 20. Tiocfaidh an Forraithne seo i bhfeidhm an 1 Eanáir 2026.

Airteagal 21. Cuirtear de chúram leis seo ar an aire inniúil gnóthaí inmheánacha an Fhorrathne seo a chur chun feidhme.

An Bhruiséil, ***.

Thar Ceann an Rí:

An tAire inniúil um Ghnóthaí Inmheánacha,

Annelies Verlinden