

232**DECRETUL**

din 4 iulie 2023,

**de modificare a Decretului nr. 23/2008 privind cerințele tehnice pentru protecția împotriva incendiilor a clădirilor,
astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 268/2011.**

În temeiul articolului 24 alineatul (3) din Legea nr. 133/1985 privind protecția împotriva incendiilor, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 186/2006, Ministerul de Interne stabilește următoarele:

Articolul I

Decretul nr. 23/2008 privind cerințele tehnice pentru protecția împotriva incendiilor a clădirilor, astfel cum a fost modificat prin Decretul nr. 268/2011, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 1, alineatul (2) are formularea următoare:

„(2) Prezentul decret a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

2. Articolul 18 alineatul (2) se abrogă.

Alineatele (3)-(6) se renumerează cu (2)-(5).

3. Articolul 23, inclusiv titlul și notele de subsol 9 și 10, are următoarea formulare:

„Articolul 23**O clădire sau o parte a acesteia destinată activităților unei școli, unei unități școlare sau furnizării de servicii de îngrijire preșcolară**

(1) Atunci când se proiectează o clădire sau o parte a acesteia destinată activităților unei școli, unei unități școlare sau furnizării de îngrijire periodică, pe termen lung și repetitivă pentru copii înainte de începerea școlarizării lor obligatorii⁹⁾, se respectă standardul tehnic ceh menționat în partea 1 punctul 1 din anexa 1 la prezentul decret, cu excepția cazului în care se specifică altfel mai jos.

(2) Fiecare clasă de grădiniță trebuie să constituie un compartiment de incendiu separat.

(3) O clasă de grădiniță nu trebuie să fie amplasată la o înălțime mai mare de un al doilea etaj deasupra solului sau la un etaj subteran, cu excepția cazului în care o ieșire de evacuare duce direct în aer liber.

(4) În construirea unei grădinițe, a unei școli elementare, a unei școli primare sau secundare destinate elevilor sau copiilor cu dizabilități și într-o clădire care conține spații destinate furnizării de servicii de îngrijire a copiilor într-un grup de copii, pe un traseu de evacuare nu se pot folosi uși rotative sau turnante.

(5) Construirea unei unități școlare destinate cazării¹⁰⁾ sau spațiilor destinate cazării în clădirea unei unități școlare trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la articolele 17 și 17a.

⁹⁾ De exemplu, Legea nr. 561/2004 privind învățământul primar, secundar, profesional superior și de altă natură (Legea educației), astfel cum a fost modificată, Legea nr. 247/2014 privind prestarea de servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii și de modificare a legilor conexe, astfel cum a fost modificată, Legea nr. 455/1991 privind comerțul, astfel cum a fost modificată.

¹⁰⁾ Legea nr. 561/2004 privind învățământul preșcolar, primar, secundar, profesional superior și de altă natură (Legea educației), astfel cum a fost modificată.”

4. După articolul 23 se introduce articolul 23a (nou) care, inclusiv titlul, are următoarea formulare:

„Articolul 23a**Cerințe de protecție împotriva incendiilor pentru utilizarea în spațiile în care serviciul de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii**

(1) Spațiile în care un serviciu de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii, cu excepția instalațiilor sanitare, și o cale de evacuare neprotejată conectată trebuie să fie echipate cu un dispozitiv autonom de detectare și semnalizare sau cu un echipament la fel de eficient.

(2) Spațiile în care un serviciu de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii trebuie să fie echipate cu cel puțin un extingtor portabil cu o capacitate de

stingere a incendiului de cel puțin 21A.

(3) Spațiile în care un serviciu de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii trebuie să constituie un compartiment de incendiu separat sau să fie separate de alte spații ale clădirii printr-o compartimentare de incendiu cu o rezistență la incendiu de cel puțin 30 de minute. În spațiile menționate în prima teză, se poate presta un singur serviciu de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii.

(4) Unul sau mai multe servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii pot fi furnizate într-un compartiment de incendiu, cu condiția ca capacitatea sa totală să nu depășească 12 copii.

(5) Spațiile în care un serviciu de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii nu trebuie să fie amplasate la o înălțime mai mare de un al doilea etaj deasupra solului sau la un etaj subteran, cu excepția cazului în care o ieșire de evacuare duce direct în aer liber.

(6) Cel puțin două căi de evacuare trebuie să poartă din spațiile în care se asigură îngrijirea copiilor într-un grup de copii cu o capacitate mai mare de 12 copii.

(7) O cale de evacuare neprotejată din spațiile în care este furnizat un serviciu de îngrijire a copiilor într-un grup de copii trebuie să respecte lungimea-limită, care este

- a) 25 m în cazul spațiilor cu o singură cale de evacuare;
- b) 40 m în cazul spațiilor cu mai multe căi de evacuare.

(8) În spațiile în care un serviciu de îngrijire a copiilor este furnizat într-un grup de copii:

- a) produsele pentru construcții din clasa de reacție la incendiu de cel puțin B-s1-d0 trebuie utilizate pentru finisarea suprafeței tavanului și a plafonului suspendat;
- b) produsele pentru construcții din clasa de reacție la incendiu de cel puțin D-s1-d0 trebuie utilizate pentru finisarea suprafețelor pereților; și

c) pardoseala trebuie să respecte cel mai puțin clasa de reacție la incendiu C_{FL}-s1.

(9) Alineatele (3)-(8) nu se aplică în cazul în care în clădire sunt furnizate unul sau mai multe servicii de îngrijire a copiilor în cadrul unui grup de copii cu o capacitate totală de maximum 6 copii.”.

Articolul II

Dispoziții tranzitorii

În cazul unei clădiri sau al unei părți a acesteia destinate activităților unei școli, unei unități școlare sau asigurării îngrijirii preșcolare, inițiate înainte de data intrării în vigoare a prezentului decret, respectarea cerințelor tehnice pentru protecția împotriva incendiilor a clădirilor se evaluează în conformitate cu Decretul nr. 23/2008, astfel cum a fost modificat înainte de data intrării în vigoare a prezentului decret. Acest lucru nu aduce atingere cerințelor privind utilizarea clădirilor în conformitate cu articolul 23a din Decretul nr. 23/2008, astfel cum a fost modificat de la data intrării în vigoare a prezentului decret.

Articolul III

Prezentul decret a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1535 a Parlamentului European și a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informații în domeniul reglementărilor tehnice și al normelor privind serviciile societății informaționale.

Articolul IV

Data intrării în vigoare

Prezentul decret intră în vigoare la 1 august 2023, cu excepția dispozițiilor articolului I punctul 4, care intră în vigoare la 1 ianuarie 2025.

Ministrul:

Mgr. Bc. **Rakušan** m. p.