

A 2014. évi alsó-ausztriai építési törvénykönyv (Tartományi Közlöny [LGBI] 1/2015. szám, az LGBI. XX/XXXX sz. által módosítva) 30a. §-ának (1) bekezdése, 32. §-ának (10) és (11) bekezdése, 32a. §-ának (1) bekezdése, 33a. §-ának (8) bekezdése, 43. §-ának (3) bekezdése, 58. §-ának (3) bekezdése, 61. §-ának (1) bekezdése, 62. §-ának (1) bekezdése, 63. §-ának (1) bekezdése, 64. §-ának (9a) és (11) bekezdése, valamint 65. §-ának (1) bekezdése alapján Alsó-Ausztria tartományi kormánya napon a következő rendeletet adta ki:

A 2014. évi alsó-ausztriai épülettechnikai rendelet módosítása (NÖ BTV 2014)

A 2014. évi alsó-ausztriai épülettechnikai rendelet (LGBI. 4/2015. sz.) a következőképpen módosul:

1. A tartalomjegyzékben a IV. rész C. szakaszának címe a következő:
„Legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések”
2. A tartalomjegyzékben a 26b. §-ra vonatkozó bejegyzés szövege a következő:
„A közepes méretű tüzelőberendezések **üzemeltetőjére és** tulajdonosára vonatkozó követelmények”
3. A tartalomjegyzékben a IV. rész G. szakaszára és a 30a. §-ra vonatkozó bejegyzések szövege a következő:
„törölve”
4. A tartalomjegyzék az V. rész után a következő Va. résszel egészül ki:
**„Va. rész
Fapelletek tárolása**

31a.§ Fapellet tárolása”
5. Az 1. § (2) bekezdésének 3) albekezdését el kell hagyni.

6. A 3. § (1) bekezdése második mondatának szövege a következő:

„Az 1–6. melléklet az **OIB 1–6. iránymutatás** változatait tartalmazza, mindegyik esetében a **2023.májusi**, Alsó-Ausztriában hatályos kiadást.”

7. A 3. § (2) bekezdése második mondatának szövege a következő:
A 7. és a 8. melléklet az „**OIB iránymutatások – Fogalommeghatározások**” és az „**OIB iránymutatások – Hivatkozott szabványok és egyéb műszaki szabályok**” változatait tartalmazza, mindegyik esetében a **2023. májusi**, Alsó-Ausztriában hatályos kiadást.”

8. Az 5. § (1) bekezdése utolsó francia bekezdésének szövege a következő:

„– 5. melléklet (5. OIB iránymutatás), **2. és 3. pont Szerkezeti hangszigetelés és teremakusztika.**”

9. A 6. § 1) albekezdése a következő mondattal egészül ki:

„Meglévő épületekben lévő óvodák esetében a helyiség magassága legfeljebb 2,50 m-re csökkenthető, ha a helyiség területe ennek megfelelően túlméretezett (térfogatkompenzáció).”

10. A 12. § a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A kettőnél több lakással rendelkező lakóépületek parkolóhelyeinek épületeken kívüli kialakítása környezet- és éghajlatbarát, különösen akkor, ha:

1. a beszivárgási kapacitást és a vízvisszatartást vízáteresztő talajfelületek biztosítják;
2. a parkolóhelyeket megújuló energiaforrásokból (pl. fotovoltaiikus rendszerekből) történő energiatermelésre használják; illetve
3. a mikroklíma javul (O₂-termelés, CO₂-megkötés, finompor- és szennyezőanyag-szűrés, szélvédelem), és a parkolóhelyek árnyékolása a helyszínnek megfelelő növénytelepítéssel történik

.

Az egyedi esetben a célkitűzések biztosítására különösen alkalmas intézkedéseket az építési előírásban meg kell magyarázni és indokolni kell.

Minden parkolóhely esetében legalább egy megfelelő éghajlatbarát intézkedést szakszerűen végre kell hajtani.”

11. A 15. § (4) bekezdésének szövege a következő:
 „**Legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések esetében**, amennyiben a kipufogógáz-tisztító berendezések használata biztosítja a hidrogén-kloridra vonatkozó 30 mg/Nm³ határértéknek való megfelelést (11 %-os oxigéntartalom alapján), magasabb klórtartalmú (több mint 1 500 mg/kg szárazanyag-tartalmú) tüzelőanyagok is használhatók.”
12. A 16. § 1) és 2) albekezdését el kell hagyni. A (korábbi) 3), 3a) és 4) albekezdés számozása 1), 2) és 3) albekezdésre változik.
13. A IV. rész C. szakaszának címe a következő:
 „**Legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű tüzelőberendezések**”
14. A 23. § (1) bekezdése első mondatának szövege a következő:
 „A gáz-, folyékony és szilárd halmazállapotú tüzelőanyaggal működő, **legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű kazánoknak** üzemeltetés közben a következő **határértékeknek** kell megfelelniük:”
15. A 23. § (2) bekezdése első mondatának szövege a következő:
 „A **nem szabványosított biogén tüzelőanyagokkal** működő, **legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű kazánoknak** üzemeltetés közben a következő határértékeknek kell megfelelniük:”
16. A 23. § (2) bekezdése 1) albekezdése utolsó mondatának (lábjegyzet) szövege a következő:
 „* A legfeljebb 100 kW névleges hőteljesítményű **kazánok** esetében a névleges hőteljesítmény 50 %-ánál alacsonyabb részleges terhelés esetén a határérték legfeljebb 50 %-kal meghaladható.
17. Az 24. § első mondata a következőképpen módosul:
 „A 2013. november 6-a (az 1997. évi alsó-ausztriai épülettechnikai rendelet hatodik módosításának hatálybalépése, LGBI. 8200/7-7) előtt beszerelt,

legfeljebb 400 kW névleges hőteljesítményű kazánok üzemeltetésekor a következő határértékeket kell betartani:”

18. A 26b. § szövege a következő:

„26b. §

A közepes méretű tüzelőberendezések üzemeltetőjére és tulajdonosára vonatkozó követelmények

(1) Olyan közepes méretű tüzelőberendezések esetében, amelyeknél a kibocsátási határértékeknek való megfelelés érdekében másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezést használnak, a **üzemeltetőnek** nyilvántartást kell vezetnie a berendezés tényleges folyamatos működéséről, vagy ezt bizonyító információkkal kell rendelkeznie.

(2) Az **üzemeltető** köteles megőrizni a következőket:

- a) a jóváhagyást, beleértve a módosítások jóváhagyását is;
- b) a vizsgálat eredményeit, valamint az (1) bekezdésben említett nyilvántartásokat és információkat;
- c) adott esetben az üzemórák nyilvántartását, a 26a. § (2) és (4) bekezdésének megfelelően;
- d) nyilvántartást az üzemben felhasznált tüzelőanyagok típusáról és mennyiségéről, valamint a másodlagos kibocsátáscsökkentő berendezés esetleges működési hibáiról vagy meghibásodásairól;
- e) nyilvántartást a követelményeknek való meg nem felelés eseteitől és az e tekintetben hozott intézkedésekről.

A b)–e) pontban említett adatokat és információkat legalább hat évig meg kell őrizni.

(3) Az **üzemeltető** a (2) bekezdés szerinti adatokat és információkat kérelemre, elkerülhető késedelem nélkül az építésügyi hatóság rendelkezésére bocsátja. Az építésügyi hatóság az e rendelet követelményeinek való megfelelés ellenőrzése érdekében kiadhat ilyen kérelmet. Az építésügyi hatóság minden olyan esetben kiad ilyen kérelmet, ha valaki a (2) bekezdésben említett adatokhoz vagy információkhoz való hozzáférést kér.

(4) A **üzemeltetőnek** a közepes méretű tüzelőberendezések indítási és leállítási idejét a lehető legrövidebbre kell csökkentenie.

(5) A tulajdonosnak az üzemeltető rendelkezésére kell bocsátania a jóváhagyást, beleértve a módosítások jóváhagyását is.

19. A IV. részben a G. szakaszt és a 30a. §-t el kell hagyni.

20. Az V. rész után a szöveg a következő Va. résszel egészül ki:

**„Va. rész
Fapellek tárolása**

31a. §

Fapellek tárolása

(1) A fapellet tárolására szolgáló helyiségekben természetes vagy mechanikus szellőztetést kell biztosítani oly módon, hogy ne keletkezzen az emberekre nézve káros CO-koncentráció. Legfeljebb 15 tonna fapellet olyan helyiségekben történő tárolása esetén, amelyeket nem használnak lakó- vagy munkaterületként, és amelyek térfogata négyszer nagyobb, mint a tárolásra szolgáló terület térfogata, ez a követelmény minden esetben teljesül, ha a szabad szellőzési keresztmetszet a tárolt fapellet egy tonnájára vetítve legalább 15 cm².

(2) Ha a fapellet tárolására szolgáló helyiségek padlószintje nem a 100 éves árvízszint vagy a legmagasabb talajvízszint (HGW) felett található, biztosítani kell, hogy a nedvesség hatására megduzzadó fapellet ne okozzon szerkezeti károkat. Ez minden esetben biztosítottnak tekintendő, ha a tárolt pellet felett a tárolásra szolgáló terület térfogata 30 %-ának megfelelő, a tágulást lehetővé tevő szabad terület áll rendelkezésre.

21. A 43. § (2) bekezdésének szövege a következő:

„(2) Erről a rendeletről, mint **műszaki szabályról** a műszaki szabványok és szabályok terén történő információszolgáltatási eljárás és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 204., 1998.7.21., 37. o.) **vagy a műszaki szabályokkal és az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályokkal kapcsolatos információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, 2015. szeptember 9-i (EU) 2015/1535 európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 241., 2015.9.17., 1. o.) alapján értesítették a Bizottságot:**

2014/362/A értesítés (a várakozási időszak vége: 2014. október 27.)

2020/660/A értesítés (a várakozási időszak vége: 2021. január 21.)

xxxx/xxxx/A értesítés (a várakozási időszak vége:)

22. A 45. § a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

„(6) A 2014. évi alsó-ausztriai épülettechnikai rendeletnek az LGBI. XX/XXXX. száma alatt közzétett módosításai a kihirdetést követő napon lépnek hatályba. Az ezen a napon **folyamatban lévő eljárásokat** a korábbi jogi helyzetnek megfelelően kell befejezni. Az 1. § (2) bekezdésének 3) albekezdése, a G. szakasz és a 30a. § a kihirdetést követő napon hatályát veszti.”

23. Az 1–9., 12. és 14–16. melléklet szövege a következő: