



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs

Single Market Enforcement

Notification of Regulatory Barriers

Številka obvestila : 2025/0417/ES (Spain)

Kraljeva uredba o spremembi predpisov o nizkonapetostni elektrotehnični opremi in predpisov o tehničnih pogojih in varnostnih jamstvih za visokonapetostne električne naprave ter njihovih dopolnilnih tehničnih navodil

Datum prejema : 31/07/2025

Konec mirovanja : 03/11/2025

Message

Sporočilo 001

Sporočilo Komisije - TRIS/(2025) 2053

Direktiva (EU) 2015/1535

Obvestilo: 2025/0417/ES

Uradno obvestilo o osnutku besedila države članice

Notification – Notificación – Notifizierung – Нотификация – Oznámení – Notifikation – Γνωστοποίηση – Notificación – Teavitamine – Ilmoitus – Obavijest – Bejelentés – Notifica – Pranešimas – Paziņojums – Notifika – Kennisgeving – Zawiadomienie – Notificação – Notificare – Oznámenie – Obvestilo – Anmälan – Fógra a thabhairt

Does not open the delays - N'ouvre pas de délai - Kein Fristbeginn - Не се предвижда период на прекъсване - Nezahajuje prodlení - Fristerne indledes ikke - Καμμία έναρξη προθεσμίας - No abre el plazo - Viivituste perioodi ei avata - Määräaika ei ala tästä - Ne otvara razdoblje kašnjenja - Nem nyitja meg a késéset - Non fa decorrere la mora - Atidējimai nepradedami - Atlikšanas laikposms nesākas - Ma jiftaħ il-perijodi ta' dewmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Nu deschide perioadele de stagnare - Nezačína oneskorenia - Ne uvaja zamud - Inleder ingen frist - Ní osclaíonn sé na moilleanna

MSG: 20252053.SL

1. MSG 001 IND 2025 0417 ES SL 31-07-2025 ES NOTIF

2. Spain

3A. Subdirección General de Asuntos Industriales, Energéticos, de Transportes y Comunicaciones y de Medio Ambiente.

Dirección General de Coordinación del Mercado Interior y otras Políticas Comunitarias

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación.

d83-189@maec.es

3B. Subdirección General de Calidad y Seguridad Industrial.

Dirección General de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.

Ministerio de Industria y Turismo.

4. 2025/0417/ES - N20E - Električna energija



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

5. Kraljeva uredba o spremembi predpisov o nizkonapetostni elektrotehnični opremi in predpisov o tehničnih pogojih in varnostnih jamstvih za visokonapetostne električne naprave ter njihovih dopolnilnih tehničnih navodil

6. Nizkonapetostne naprave ter sredjenapetostni in visokonapetostni transformatorji, ki se nahajajo na nacionalnem ozemlju.

7.

8. Osnutek kraljeve uredbe je sestavljen iz uvodne izjave, dveh členov, ene dodatne določbe, osmih prehodnih določb, ene razveljavitvene določbe in treh končnih določb.

Uvaja nove tehnične zahteve, katerih cilj je zagotoviti varnost naprav v okviru splošnega uvajanja lastne porabe.

Osnutek kraljeve uredbe vsebuje:

— Člen 1. Sprejete so spremembe predpisov o nizkonapetostni elektrotehnični opremi, odobrenih s Kraljevo uredbo št. 842/2002 z dne 2. avgusta 2002, in njihovih dopolnilnih tehničnih navodil ITC BT-01, ITC BT-02, ITC BT-03, ITC BT-04, ITC BT-05, ITC BT-06, ITC BT-07, ITC BT-11, ITC BT-12, ITC BT-13, ITC BT-14, ITC BT-15, ITC BT-16, ITC BT-17, ITC BT-23 in ITC BT-40. Odobren je tudi novi standard ITC BT-53 za naprave sistemov enosmernega toka.

— Člen 2. Sprememba ITC RAT-09 predpisov o tehničnih pogojih in varnostnih jamstvih za visokonapetostne električne naprave, odobrenih s Kraljevo uredbo št. 337/2014 z dne 9. maja 2014.

— Edina dodatna določba. Posodobitev sklicevanj na standarde UNE.

— Prva prehodna določba. Odobritev inšpekcijskih organov za dejavnosti, na katere se nanaša ta kraljeva uredba, v prehodnem obdobju 18 mesecev.

— Druga prehodna določba. Vzpostavlja ureditev, v skladu s katero lastniki naprav, ki niso registrirane pri pristojnem organu za industrijo v zadevni avtonomni skupnosti, predložijo potrebno dokumentacijo za njihovo legalizacijo.

— Tretja prehodna določba. Določa režim rednih pregledov in rok za prvi pregled za naprave, ki so bile izvedene in začele delovati pred začetkom veljavnosti te kraljeve uredbe.

— Četrta prehodna določba. Podrobno so opisani predpisi, ki se uporabljajo za naprave, ki so ob začetku veljavnosti te kraljeve uredbe v gradnji, in opredeljuje napravo v gradnji.

— Peta prehodna določba. Določa, da prej pooblaščenim podjetjem za nizkonapetostne naprave ni treba ponovno predložiti lastne izjave, določene v novem ITC BT-03.

— Šesta prehodna določba. Določa retroaktivni učinek varnostnih naprav, uvedenih s spremembo ITC RAT-09, odobreno s Kraljevo uredbo št. 337/2014 z dne 9. maja 2014.

— Sedma prehodna določba. Določa dveletno časovno omejitev za prenehanje nameščanja odklopnikov izmeničnega toka za preostali tok.

— Osma prehodna določba. Določa dveletni rok za izpolnitev obveznosti sklenitve pogodbe o vzdrževanju.

— Edina razveljavitvena določba. Razveljavijo se vse regulativne določbe enakega ali nižjega ranga, ki so v nasprotju z določbami te kraljeve uredbe, in sicer člen 14 Kraljeve uredbe št. 1699/2011 z dne 18. novembra 2011 o priključitvi obratov za proizvodnjo električne energije z nizko močjo na omrežje.



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

— Prva končna določba. Glede pristojnosti, ki na splošno temelji na določbah člena 149(1.13) Ustave.

Člen 3 in šesta prehodna določba prav tako spadata v pristojnost, ki je državi podeljena s členom 149(1.25) španske ustave na podlagi rudarskega in energetskega režima.

— Druga končna določba. Vzpostavitev pooblastil v zvezi z razvojem in spremembo predpisov o nizkonapetostni elektrotehnični opremi in njihovih dopolnilnih tehničnih navodil.

— Tretja končna določba. Začetek veljavnosti.

9. S Kraljevo uredbo št. 244/2019 z dne 5. aprila 2019, ki ureja upravne, tehnične in gospodarske pogoje za samooskrbo z električno energijo, je uvedena vrsta ukrepov za spodbujanje samooskrbe in spremenjen člen 9 Zakona št. 24/2013 z dne 26. decembra 2013 o elektroenergetskem sektorju, in sicer opredelitev samooskrbe in njenih načinov (s presežki ali brez njih) ter ekonomski in upravni režima, ki se zanje uporablja. Zaradi te regulativne posodobitve je treba predpise o nizkonapetostni elektrotehnični opremi prilagoditi, da se zagotovi varnost teh naprav.

Prav tako je treba pripraviti posebna dopolnilna tehnična navodila (ITC) za naprave sistemov enosmernega toka, ki so del notranje napeljave odjemalca ali generatorja električne energije, priključenega na distribucijsko omrežje ali na notranjo napeljavo odjemalca.

Poleg tega se smatra, da je treba po nesrečah zaradi pregrevanja visokonapetostnih distribucijskih transformatorjev, kot se je zgodila v Cadizu leta 2016 in je povzročila smrtne žrtve, uvesti dodatne zahteve za to vrsto transformatorjev, da se prepreči nevarno zvišanje temperature in zagotovi, da se ti odklopijo, preden pride do morebitne eksplozije ali deflagracije. Zato se spremeni ITC RAT-09 predpisov o tehničnih pogojih in varnostnih jamstvih za visokonapetostne električne naprave ter njihova dopolnilna tehnična navodila ITC RAT-01 do 23, ki so bila odobrena s Kraljevo uredbo št. 337/2014 z dne 9. maja 2014.

10. Sklici na osnovna besedila: Osnovna besedila so bila posredovana s predhodnim uradnim obvestilom:

2001/0159/E

2012/0703/E

11. Ne

12.

13. Ne

14. Ne

15. Da

16.

Vidik TOT:

Osnutek je tehnični predpis ali ocena skladnosti

Vidik SFS: Ne

Evropska komisija

Direktiva o kontaktni točki (EU) 2015/1535

e-naslov: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu