



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Anmältningsnummer : 2019/0309/HU (Hungary)

Utkast till dekret från jordbruksministern om ändring av dekret 53/2017 av den 18 oktober 2017 från jordbruksministern om driftsvillkor för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 140 MWt men mindre än 50 MWt och om gränsvärdena för luftföroreningar från dessas utsläpp

Inkommet datum : 26/06/2019

Slut på frysning : 27/09/2019 (closed)

Message

Meddelande 002

Meddelande från kommissionen - TRIS/(2019) 01746

Direktiv (EU) 2015/1535

Översättning av meddelandet 001

Anmälan: 2019/0309/HU

No abre el plazo - Nezahajuje odklady - Fristerne indledes ikke - Kein Fristbeginn - Viivituste perioodi ei avata - Καμμία έναρξη προθεσμίας - Does not open the delays - N'ouvre pas de délais - Non fa decorrere la mora - Neietekmē atlikšanu - Atidėjimai nepradedami - Nem nyitja meg a késéket - Ma' jiftaħ il-perijodi ta' dawmien - Geen termijnbegin - Nie otwiera opóźnień - Não inicia o prazo - Neotvorí oneskorení - Ne uvaja zamud - Määräaika ei ala tästä - Inleder ingen frist - He се предвижда период на прекъсване - Nu deschide perioadele de stagnare - Nu deschide perioadele de stagnare.

(MSG: 201901746.SV)

1. MSG 002 IND 2019 0309 HU SV 26-06-2019 HU NOTIF

2. HU

3A. Igazságügyi Minisztérium

EU Jogi Megfelelésvizsgálati Főosztály

Műszaki Notifikációs Központ

Budapest

Kossuth tér 2-4.

H-1055

Tel. : (36-1)795-5733,

E-mail: technicalnotification@im.gov.hu

3B. Agrárminisztérium Jogalkotási Főosztály

Környezetügyi és Természeti-erőforrás Szabályozási Osztály

Budapest, V., Apáczai Csere János utca 9.

H-1052

4. 2019/0309/HU - B30



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

5. Utkast till dekret från jordbruksministern om ändring av dekret 53/2017 av den 18 oktober 2017 från jordbruksministern om driftsvillkor för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 140 MWt men mindre än 50 MWt och om gränsvärdena för luftföroreningar från dessas utsläpp

6. Gränsvärden för utsläpp av koldioxid och kväveoxid för värmepannor som drivs med biomassa. Gränsvärden för utsläpp av kväveoxid för stationära dieselmotorer. Regler som är tillämpliga på stationära motorer som är i drift mindre än 50 timmar per år.

7. -

8. De planerade ändringarna i utkast till dekret 53/2017 av den 18 oktober 2017 från jordbruksministern om driftsvillkor för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt som är större än eller lika med 140 MWt men mindre än 50 Wt och om gränsvärdena för luftföroreningar från dessas utsläpp (nedan kallad Ktr) kan delas in i fyra huvudsakliga delar:

1. Gränsvärden för utsläpp av koldioxid och kväveoxid för värmepannor som drivs med biomassa
I MCP-direktivet (direktiv 2015/2193/EU) införs endast mätningsskyldigheter vad gäller kolmonoxidföroreningar och några utsläppsgränsvärden fastställs inte. Därför har utsläppsgränsvärden för kolmonoxid antagits i Ktr inom ramen för medlemsstatens egen behörighet och övertagits från tidigare nationell lagstiftning. Vid införlivande ska denna lagstiftning ändras med avseende på anläggningar som eldas med biomassa på över 1 MW (till 375 mg/m³ istället för 1 500 mg/m³) för att bibehålla de utsläppsnivåer som uppnåtts tidigare.

Det krävs klargörande av teknisk karaktär vad gäller utsläppsgränsvärden för kväveoxid, eftersom de gränsvärden som tagits över från den tidigare lagstiftningen, vilka är strängare än i MCP-direktivet, inte har omvandlats till standardiserad O₂-halt, såsom föreskrivs i MCP-direktivet.

2. Gränsvärden för utsläpp av kväveoxid för stationära dieselmotorer
På flera ställen har gränsvärden enligt MCP-direktivet införlivats i Ktr istället för de strängare värden som fastställts i tidigare lagstiftning. Dessa värden ska således ändras för att bibehålla de utsläppsnivåer som uppnåtts tidigare.

3. Regler som är tillämpliga på stationära motorer som är i drift mindre än 50 timmar per år
Genom den planerade ändringen skulle undantaget som var tillämpligt för stationära motorer på över 1 MW enligt den tidigare lagstiftningen återinföras, vilket innebär att kraven på utsläpp och mätning inte ska vara tillämpliga på stationära motorer som är i drift mindre än 50 timmar per år. Sådana undantag är även tillåtna enligt MCP-direktivet.

4. Tidigare undantag som är tillämpliga på vissa anläggningar
Med hänsyn till den särskilda karaktären hos de gasmotorer som tillämpas i det ungerska systemet för transport och lagring av naturgas samt den höga etanhalten i ungerska naturgas, är det lämpligt att behålla eventuella undantag som ger möjlighet att tillämpa utsläppsgränsvärden genom kostnadseffektiva investeringar inom den berörda gruppen av anläggningar.

9. Syftet med ändringen är att förtydliga vissa bestämmelser i Ktr mot bakgrund av erfarenheterna från tillämpningen av lagstiftningen, samt en anpassning av vissa krav som är tillämpliga på utsläpp från vissa typer av förbränningsanläggningar med gränsvärden från tidigare lagstiftning.

Lagstiftarens huvudsakliga syfte med utformningen av Ktr var att säkerställa införlivandet av MCP-direktivet samtidigt som de redan uppnådda miljonivåerna bibehölls, vilket innebär att de värden som övertagits från tidigare sektoriell lagstiftning även ska fortsätta gälla för befintliga anläggningar under övergångsperioden innan de nya kraven enligt MCP-direktivet införs 2025 och 2030. De nya kraven är emellertid direkt tillämpliga på nya anläggningar som tas i drift efter den 20 december 2018, vilka definierats i enlighet med MCP-direktivet för anläggningar på över 1 MW, medan strängare utsläppsgränsvärden till och med har införts för anläggningar med mindre än 1 MW, vilka medlemsstaterna själva reglerar. För att fullt ut genomföra lagstiftarens ursprungliga syfte krävs det att vissa lagbestämmelser klargörs och korrigeras mot bakgrund av de erfarenheterna från tillämpningen av bestämmelserna sedan lagstiftningen trädde i kraft.

10. Hänvisning(ar) till grundtext(er): Dekret nr 53/2017 av den 18 december 2017 från jordbruksministern om driftsvillkor för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt som är lika med eller större än 140 kWt, men lägre än 50 MWt och om gränsvärdena för luftföroreningar från dessas utsläpp (2017/186/HU)
1995 års lag LIII om allmänna regler för miljöskydd



EUROPEAN COMMISSION

Directorate-General for Internal Market, Industry, Entrepreneurship and SMEs
Single Market Enforcement
Notification of Regulatory Barriers

Regeringsförordning 306/2010 av den 23 december 2010 om luftskydd

Dekret nr 6/2011 av den 14 januari 2011 från ministern för landsbygdsutveckling om bestämmelser om utsläpp och provning, kontroll och utvärdering av stationära källor till föroreningar

Dekret nr 110/2013 av den 4 december 2013 från ministern för landsbygdsutveckling om driftsvillkor för förbränningsanläggningar med en sammanlagd installerad tillförd effekt som är lika med eller större än 50 MWt och om gränsvärdena för luftföroreningar från dessas utsläpp

Dekret nr 53/2014 av den 13 december 2014 från ministern för nationell utveckling om svavelinnehållet i vissa bränslen
Grundtexterna lades fram i samband med en tidigare anmälan: 2017/186/HU

11. Nej

12. -

13. Nej

14. Nej

15. -

16. TBT-aspekt

Nej - utkastet är varken en teknisk föreskrift eller ett förfarande för bedömning av överensstämmelse.

SPS-aspekt

Nej - utkastet utgör inte någon sanitär eller fytosanitär åtgärd.

Europeiska kommissionen

Kontaktadress Direktiv (EU) 2015/1535

Fax: +32 229 98043

e-post: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu