

PLĖTROS
IR TECHNOLOGIJŲ MINISTRO REGLAMENTAS¹⁾

..... 2024

kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas dėl saugyklų ir patalpų, skirtų sprogmenims, ginklams, šaudmenims ir karinėms ar policijos reikmėms skirtoms prekėms bei technologijoms saugoti²⁾

Pagal 2019 m. birželio 13 d. Įstatymo dėl ekonominės veiklos vykdymo sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir karinėms ar policijos reikmėms skirtų prekių bei technologijų gamybos ir prekybos jais srityje (2023 m. Įstatymų leidinys, 1743 punktas) 33 straipsnio 4 dalį nurodoma:

1 straipsnis. 2021 m. rugpjūčio 5 d. Plėtros, darbo ir technologijų ministro reglamentas dėl saugyklų ir patalpų, skirtų sprogmenims, ginklams, šaudmenims ir karinėms ar policijos reikmėms skirtoms prekėms bei technologijoms saugoti (Įstatymų leidinys, 1674 punktas) iš dalies keičiamas taip:

1) 3 straipsnio 1 ir 2 dalys išdėstomos taip:

„1) pagrindinė saugykla – tai saugykla, kurią sudaro pastatas ar kitas statinys arba atskira jo dalis, skirti sprogmenims, ginklams, šaudmenims ir karinėms ar policijos reikmėms skirtoms prekėms ir technologijoms saugoti, visų pirma tiems, kurie dėl savo tipo ar kiekio saugojimo metu gali kelti grėsmę daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, taip pat didelio masto žalą turtui ir aplinkai sprogimo, gaisro, tam tikrų techninių parametrų praradimo ar kitų nepageidaujamų įvykių atveju;

2) laikinoji saugykla – tai saugykla, kurią sudaro bet kokia pastato ar atskiros jo dalies patalpa, naudojama pramoniniais, laboratoriniais ar komerciniais tikslais, arba patalpa šaunamųjų ginklų parduotuvėje, skirta sprogmenims, ginklams, šaudmenims ir karinėms ar policijos reikmėms skirtoms prekėms ir technologijoms saugoti tokiais kiekiais, kurie nekelia didelio pavojaus daugelio žmonių gyvybei ar sveikatai, taip pat didelio masto žalos turtui ir aplinkai sprogimo, gaisro, tam tikrų techninių parametrų praradimo ar kitų nepageidaujamų įvykių atveju;“;

2) 5 straipsnyje:

a) esamas turinys nurodomas kaip (1),

¹⁾ Plėtros ir technologijų ministras vadovauja Vyriausybės departamentui ekonomikos klausimais pagal 2023 m. gruodžio 18 d. Ministro Pirmininko reglamento dėl išsamaus plėtros ir technologijų ministro veiklos srities aprašymo (Įstatymų leidinys, 2721 punktas) 1 straipsnio 2 dalies 2 punktą.

²⁾ Apie šį reglamentą Europos Komisijai buvo pranešta ... d. pranešimu Nr. ... pagal 2002 m. gruodžio 23 d. Kabineto reglamento dėl nacionalinės pranešimo apie standartus ir teisės aktus sistemos veikimo 4 straipsnį (Įstatymų leidinys, 2039 punktas, ir 2004 m. Įstatymų leidinys, 597 punktas), kuriuo įgyvendinamos 2015 m. rugsėjo 9 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2015/1535, kuria nustatoma informacijos apie techninius reglamentus ir informacinės visuomenės paslaugų taisyklės teikimo tvarka (kodifikuota redakcija) (OL L 241, 2015 9 17, p. 1), nuostatos.

- b) 1 dalies 3 punkte žodžiai „3 straipsnis“ pakeičiami žodžiais „3 straipsnio 2 punktas“,
- c) Įterpiama 2 dalis, kuri išdėstoma taip:
- „2. 1 dalyje nurodytos saugyklos priešgaisrinės saugos techniniai reikalavimai, kurių nereglamentuoja reglamentas, vykdomi taikant tinkamus techninius ir konstrukcinius sprendimus ir įrengiant gaisro gesinimo įrangą bei gesintuvus pagal reikalavimus, nustatytus atitinkamai nuostatose, priimtose pagal 1991 m. rugpjūčio 24 d. Priešgaisrinės apsaugos įstatymo 13 straipsnio 1 ir 3 dalis (2024 m. Įstatymų leidinys, 275 punktas), ir remiantis 1994 m. liepos 7 d. Statybos įstatymo (2023 m. Įstatymų leidinys, 682 punktas su pakeitimais³⁾ 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu).“;
- 3) 8 straipsnyje:
- a) 2 punkte žodžiai „(2020 m. įstatymų leidinys, 1333 punktas su pakeitimais³⁾)“ išbraukiami,
- b) 3 punkto b papunktis išdėstomas taip:
- „b) lubų apkalos ir pakabinamos lubos turi būti pagamintos iš gaminių, kurių degumo klasė yra bent B, d0).“;
- c) 4 punktas išdėstomas taip:
- „4) evakuacinių durų įrengimas saugykloje, kurios atsidaro saugykloje iš vidaus arba slenka į abi puses; jeigu langai įrengti kaip antriniai avariniai išėjimai, jie turi atsidaryti į išorę, o langų angos turi būti ne mažesnės kaip 0,75 m × 0,75 m ir jomis turi būti sudarytos sąlygos saugiai ištrūkti tiesiai už saugyklos ribų; antrinio avarinio išėjimo langų apatinio krašto ir paviršiaus, į kurį turi būti evakuojama, aukščio skirtumas turi būti ne didesnis kaip 0,9 m;“;
- d) 6 punkte žodžiai „(2021 m. Įstatymų leidinys, 869 punktas)“ išbraukiami;
- 4) 11 straipsnio 2 punktas išdėstomas taip:
- „2) pakuočių, kuriose yra sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir karinėms ar policijos reikmėms skirtų prekių bei technologijų, ir pačių prekių, kai nebūtina laikyti pakuotėse, sukrovimas tokiu būdu:
- a) kad būtų užkirstas kelias atsitiktiniam prekių ar pakuočių, kuriose yra prekių, išstūmimo, išpylimo arba deformacijos dėl per didelio svorio, kai viena prekė ar pakuotė dedama ant kitos prekės ar pakuotės,
- b) kad būtų sudarytos sąlygos pririnkus lengvai perkelti prekes arba pakuotes, kuriose yra prekių, laikantis darbuotojų sveikatos ir saugos reikalavimų;“;
- 5) 15 straipsnis išdėstomas taip:
- „15 punktas. Saugyklos, kuriose saugomi šio reglamento įsigaliojimo dieną naudojami sprogmenys, ginklai, šaudmenys ir karinėms ar policijos reikmėms skirtos prekės ir technologijos, ne vėliau kaip 2027 m. sausio 1 d. pritaikomos prie reglamento reikalavimų.“;

³⁾ Apie nurodyto įstatymo bendro teksto pakeitimus buvo pranešta 2023 m. Įstatymų leidinio 553, 967, 1506, 1597, 1681, 1688, 1762, 1890, 1963 ir 2029 punktuose.

6) šio reglamento 2 priede:

a) 1 straipsnio 3 dalis išdėstoma taip:

„3. Pagrindinė saugykla – tai atskira priešgaisrinė zona, atskirta nuo kitų pastatų ar kitų pastato dalių bent REI 120 atsparumo ugniai klasei priskiriamais ugniai atspariais elementais arba ne mažesnio kaip 20 m pločio laisvos zonos juostelėmis. Ugnies atskyrimo elementų angos uždaromos ugniai atspariomis durimis arba kitais gaisro gesinimo dangčiais, kurie yra bent EI 60 atsparumo ugniai klasės.“;

b) 2 straipsnio 4 dalies 4 punktą išdėstomas taip:

„4) yra priešgaisrinė zona, atskirta bent REI 120 atsparumo ugniai klasei priskiriamais ugniai atspariais elementais arba ne mažesnio kaip 20 m pločio laisvos zonos juostelėmis; ugniai atsparių elementų angos uždaromos ugniai atspariomis durimis arba kitais gaisro gesinimo dangčiais, kurie yra bent EI 60 atsparumo ugniai klasės;“;

7) Reglamento 3 priedo 1 straipsnyje:

a) 2 dalies 1 lentelė išdėstoma taip:

Saugomų sprogmenų poklasis	Papildomos sąlygos	Sandėlis ir gamybos patalpos, kuriose yra sprogmenų medžiagų	Gamybos įrenginys, kuriame nėra sprogmenų	Privažiuojamas kelias ir vietinis kelias	Greitkelis ir intensyvaus eismo kelias	Apgyvendintą vietovę
1.2	sprogimo metu neturi susidaryti didelės masės nuolaužų.	atstumas ne mažesnis kaip 90 m	atstumas ne mažesnis kaip 90 m	$L_d = 39 \times G^{1/6}$	$L_d = 58 \times G^{1/6}$	
1.2	sprogimo metu gali susidaryti didelės masės nuolaužos	atstumas ne mažesnis kaip 135 m	atstumas ne mažesnis kaip 135 m	$L_d = 51 \times G^{1/6}$ ne mažesnis kaip 90 m	$L_d = 76 \times G^{1/6}$ ne mažesnis kaip 135 m	
1.3	Grynoji sprogmenų masė neturi viršyti 1 000 kg.	minimalaus leistino atstumo nereikalaujama, tačiau turi būti imtasi saugumo priemonių, užtikrinančių, kad saugomų sprogmenų ir šaudmenų galimo užsiliepsnojimo ar sprogimo poveikis būtų apribotas objekto vidumi ar jaučiamas aplink objektą tik pasirinkta kryptimi				
1.3	Grynoji sprogmenų masė viršija 1 000 kg	$L_d = 3,2 \times G^{1/3}$ mažiausias atstumas –	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ mažiausias atstumas – 60 m	$L_d = 4,3 \times G^{1/3}$ mažiausias atstumas – 40 m	$L_d = 6,4 \times G^{1/3}$ mažiausias atstumas 60 m	

		40 m				
1.4 ir 1.6	Grynoji sprogmenų masė neturi viršyti 1 000 kg.	minimalaus leistino atstumo nereikalaujama				
1.4 ir 1.6	Grynoji sprogmenų masė viršija 1 000 kg	mažiausias atstumas – 10 m	mažiausias atstumas – 10 m	mažiausias atstumas – 15 m	mažiausias atstumas – 15 m	mažiausias atstumas – 15 m

b) įterpiamos 7 ir 8 dalys ir jos išdėstomos taip:

„7. Pagrindinė saugykla – tai atskira priešgaisrinė zona, atskirta nuo kitų pastatų ar kitų pastato dalių bent REI 120 atsparumo ugniai klasei priskiriamais ugniai atspariais elementais arba ne mažesnio kaip 20 m pločio laisvos zonos juostelėmis. Ugnies atskyrimo elementų angos uždarnos ugniai atspariomis durimis arba kitais gaisro gesinimo dangčiais, kurie yra bent EI 60 atsparumo ugniai klasės.

8. Jeigu pagrindinėje saugykloje laikomi tik 1.4S arba 1.6 poklasiams ir 9 klasei priskiriami sprogmenys ir šaudmenys, kurių bendras grynasis svoris neviršija 1 000 kg, juos leidžiama laikyti saugyklos dalyje, atskirtoje bent EI 60 atsparumo ugniai klasės vidaus sienomis ir bent REI 60 atsparumo ugniai klasės lubomis, uždarytomis EI 30 atsparumo ugniai klasės durimis, ir šios pagrindinės saugyklos kaip atskiros priešgaisrinės zonos atskirti nereikia.“;

8) — Reglamento 4 priede.

a) 2 straipsnis išdėstomas taip:

„2 straipsnis. 1 dalyje nurodyta laikinoji saugykla laikoma patalpoje, atskirtoje ne mažiau kaip EI 60 ir REI 60 atsparumo ugniai klasės vidaus sienomis ir lubomis, atitinkamai, uždarytomis EI 30 atsparumo ugniai klasės durimis.“,

b) 7 straipsnis išdėstomas taip:

„7 straipsnis. Kai šaudmenys sandėliuojami 1 dalyje nurodytoje laikinojoje saugykloje, saugomuose šaudmenyse laikomi tik 1.4S poklasiui priskiriami sprogmenys, kurių bendras svoris neviršija 100 kg bruto.“

2 straipsnis. Šis nutarimas įsigalioja po 14 dienų nuo jo paskelbimo.

**PLĖTROS IR TECHNOLOGIJŲ
MINISTRAS**

KARTU SU

**VIDAUS REIKALŲ IR ADMINISTRACIJOS
MINISTRU**

KRAŠTO APSAUGOS MINISTRU

Sertifikuota siekiant teisinių,
teisėkūros ir redakcinio pobūdžio reikalavimų atitikimo
Anna Chylińska
Vystymosi ir technologijų ministerijos
Teisės departamento direktoriaus pavaduotoja
/pasirašyta elektroniniu parašu/